

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: 0002012010301626693

发证日期: 2024年10月30日

有效期至: 2031年04月12日

委托人名称 湖北金顿电气有限公司
及注册地址 襄阳市高新区关羽路99号(湖北铁能电气集团有限公司院内)

制造商名称 湖北金顿电气有限公司
及注册地址 襄阳市高新区关羽路99号(湖北铁能电气集团有限公司院内)

生产企业名称 湖北金顿电气有限公司
及生产地址 襄阳市高新区关羽路99号

产品名称和系列、规格、型号 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
GCS 主母线InA=2500A~1000A, Icw=50kA, 配电母线InB=1000A~400A, Icw=30kA, Un=380V, Ui=660V, 50Hz, IP40, 户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合00012-000001-2020认证规则的要求, 特此认证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: 0002013010301625685

发证日期: 2024年10月30日
有效期至: 2031年04月26日

委托人名称: 湖北金顿电气有限公司
及注册地址: 襄阳市高新区关羽路99号(湖北铁能电气集团有限公司院内)

制造商名称: 湖北金顿电气有限公司
及注册地址: 襄阳市高新区关羽路99号(湖北铁能电气集团有限公司院内)

生产企业名称: 湖北金顿电气有限公司
及生产地址: 襄阳市高新区关羽路99号

产品名称和系列、规格、型号: 低压抽出式开关设备(低压成套开关设备)
GCS 主母线InA=4000A~16000A, Icw=80kA, 配电母线InB=1000A~400A, Icw=30kA, Un=380V, Ui=660V; 50Hz; IP40; 户内型

产品标准和技术要求: GB/T 7251.2-2023

认证模式: 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合00012-000001-2020认证规则的要求, 特此认证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn